Local Poste Livraison

Relais Bardin 1 DI

1 DI
Reprise de l'information Chien de garde

Modbus RS485
Reprise des informations suivant liste de points initiale

Liaison Multi-paires

Sources Auxiliaires 3 x 2 DI

Cellules SEPAM

Local G.E./P.L.

Modules d'I/O SOFREL
3 X 16 Entrées TOR

n°1 n°2 n°3

Liaison Bus Modules I/O Sofrel

S550 GE/PL

VANNE POLICE

Liaison Modbus RS 485

Liaison Modbus Ethernet TCP

Liaison Multi-paires

Liaison Multi-paires

Armoire Groupe Electrogène N°1

Armoire Groupe Electrogène N°2

Armoire Groupe Electrogène N°3

31 DI

Armoire Commune Groupes Electrogènes

1 DI
Reprise de l'information Chien de garde

Cellules SEPAM

Source Auxiliaire
2 DI

Local Groupes Electrogènes

Local TGBT / SEPAM Saint-Charles

Reprise de l'information Chien de garde
1 DI

Relais Bardin 1 DI

Source Auxiliaire
2 DI

Cellules SEPAM

n°7 Module d'I/O SOFREL
1 X 16 Entrées TOR

Liaison Bus Modules I/O Sofrel

Armoires Ventilation St Charles

1 régulateur RMU710B-1
1 module d'extension RMZ787
Gestion local entretien RDJ

1 régulateur RMU710B-1
1 module d'extension RMZ787
Gestion LT bureaux bât. St Charles
N+1 zone 2

1 régulateur RMU710B-1
1 module d'extension RMZ787
Gestion LT bio médical chirurgie

1 régulateur RMU730B-1
1 module d'entrées-sorties RMZ788
1 module d'extension RMZ787 1
Gestion LT existant N+2 zone 2

Liaison KNX (régulateurs Synco)

Convertisseur SOFREL-SYNCO

S550 St-Charles 1

Local Technique R+2
Bât. Chirurgie

Liaison BUS DL/HF

Poste de Supervision
avec Modem DL/HF

Bureau service technique
V. Colin

Modules I/O Sofrel 16 DI ETAGES
- TA Lot Ascenceur
- TA Lot Fluides Médicaux
- TA TD
- TA AES
- TM Plomberie
- TA Cuisine

N+4 Local Technique 16 DI

N+3 16 DI 16 DI 6 AI TD 117 GSR1

N+2 16 DI TD 110 Consultation Cardio n°1

N+1 16 DI 16 DI TD 100 Hébergement Obstétrique

RdC 16 DI 16 DI TD 89 Chirurgie

RdJ 16 DI 16 DI TD 81 Rééducation

SSol Cartes DI S550

Régulateurs SIEMENS RXB
Gestion des Ventilo-Convecteurs et UTA

1 Régulateur RMU720B
Gestion 1 Recycleur SASSE

1 Régulateur RMU730B-1
Gestion Armoire
Ventilation USIC

2 Régulateurs RMU720B
Gestion 2 Recycleurs Néo Nat
N+1

2 RMU 720B
Gestion Recycleur Endoscopie
+ Gestion Batteries
N+1

Local Fluides Médicaux

n°8 Module d'I/O SOFREL
1 X 16 Entrées TOR

Liaison Bus Modules I/O Sofrel

Local GTC

Alimentation Modules Sofrel

S550 Extension 2

Convertisseur SOFREL-SYNCO

Alimentation KNX
640 mA

Centrale de Commande RMB795
Gestion Ventilo-Convecteur et UTA
2 RMB pour la gestion Zone 1 du batiment

Alimentation Modules Sofrel

S550 Extension 1

S550 Extension 3

Convertisseur SOFREL-SYNCO

Alimentation KNX
640 mA

Centrale de Commande RMB795
Gestion Ventilo-Convecteur et UTA
2 RMB pour la gestion Zone 2 du batiment

S550 Extension 4

Convertisseur SOFREL-SYNCO

Local TGBT / SEPAM Extension

Modules d'I/O SOFREL
6 X 16 Entrées TOR

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6

Liaison Multi-paires

Armoires TGBT

2 compteurs DIRIS

Liaison Modbus RS 485

Reprise de l'information Chien de garde
1 DI

Relais Bardin 1 DI

76 DI

Source Auxiliaire
2 DI

Cellules SEPAM

Groupe Froid CIAT

5 Régulateurs RMU730B-1
Gestion Armoire
Ventilation N°1

4 Onduleurs S2S

Liaison KNX (régulateurs Synco)

2 Modules d'I/O RMS705
2 Régulateurs RMH760B-1
Gestion Sous-Station Batiment Extension

3 Modules d'I/O RMS705
Gestion Production d'Eau Glacée

3 Régulateur sRMU730B-1
Gestion Armoire Ventilation N°2

2 Régulateurs RMU710B-1
1 Régulateur RMU720B-1
Gestion Armoire Ventilation N°3

1 Régulateur RMU710B-1
Gestion Armoire
Ventilation Cuisine

Liaison DL/HF pour Automate SOFREL

Bus pour Modules SOFREL

Liaison RS232/KNX pour Régulateurs

Liaison Modbus pour Armoires de Clim et Groupe Froid

EMETTEUR	TYPE	ZONE	NIV	PHASE	LOT	SOUSLOT	N° D'ORDRE	INDICE

CODE DU DOCUMENT